

Leistungserklärung Gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Nr. BMA 09165

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Gira Rauchwarnmelder Dual/VDS (2330 02) und Gira Rauchwarnmelder Dual/VDS inkl. Sockel 230 V (2334 02)**

2. Typen- Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Jedes Einzelprodukt ist mit einem Typenschild, das eine eindeutige Seriennummer enthält, versehen.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder für den privaten Wohnbereich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, Elektro-Installations-Systeme, Industriegebiet Merzbach, Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 14604:2005

Hat notifizierte VdS-Stelle die Prüfung der BMA nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt: 0786-CPD-20896

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend, siehe Position 7

9. Erklärte Leistung


Alle Anforderungen einschließlich aller Wesentlichen Merkmale und der entsprechenden Leistungen für den im Punkt 3 oben angegebenen vorgesehenen Verwendungszweck, oder die vorgesehenen Verwendungszwecke wurden bestimmt, wie in den in der nachfolgenden Tabelle genannten Harmonisierten Europäischen Norm(en).

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wiederholbarkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Richtungsabhängigkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Ausgangsansprechempfindlichkeit (Ansprechschwellwerte vor der Umweltprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Luftbewegung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Blendprüfung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Trockene Wärme	BESTANDEN	EN 14604:2005
Kälte (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Feuchte Wärme (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwefeldioxid (SO ₂)-Korrosion (Dauerprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schlag (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwingen (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwingen (Dauerprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Abfall und kurzzeitige Ausfälle der Versorgungsspannung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Entladung statischer Elektrizität	BESTANDEN	EN 14604:2005
Abgestrahlte elektromagnetische Felder	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schnelle transiente Störgrößen/Bursts	BESTANDEN	EN 14604:2005
Langsame energiereiche Stoßspannung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Brandansprechempfindlichkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Batteriestörungsmeldung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schallemission	BESTANDEN	EN 14604:2005
Dauerhaftigkeit des Signalgebers	BESTANDEN	EN 14604:2005
Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	BESTANDEN	EN 14604:2005
Alarmstummschalteinrichtung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwankungen der Versorgungsspannung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Polaritätsumkehr	BESTANDEN	EN 14604:2005
Zusatzstromversorgung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Elektrische Sicherheit	BESTANDEN	EN 14604:2005
<p>1) "NPD" theoretisch möglich, außer für Dauerhaftigkeit von Merkmalen mit erklärter Leistung</p> <p>2) "nicht zutreffend" für Bauteile, auf die die Anforderung nicht anwendbar ist</p> <p>3) Die Liste der Optionen mit Anforderungen wird im Zertifikat der Leistungsbeständigkeit getrennt von der Tabelle der Leistungen aufgeführt</p>		

GIRA

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Artikel 9. Verantwortlicher für die Erstellung dieser Leistung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

O. Borchmann



Geschäftsführer

.....
(Name und Funktion)

Radevormwald, der

05/09/2014

.....

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)